

Tilladelse til samletank til husholdningsspildevand

Vand

Status: Gældende

Resume

I områder uden egentlig kloakering er det nødvendigt med andre foranstaltninger for at behandle spildevand fra private husholdninger. En af mulighederne er etablering af en samletank, som er en lukket opsamlingsbeholder. Tanken tømmes af en slamsuger og spildevandet bortkøres typisk til et offentligt renseanlæg.

Det er kommunalbestyrelsen som meddeler tilladelse til etablering af samletanke for spildevand. Området er reguleret efter miljøbeskyttelsesloven [§§ 19-32](#) samt [Miljømin. bek. nr. 1448 af 11/12-07](#) om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

I denne LovGuide kan du få svar på hvilke krav kommunen bør stille til etablering af samletanke, herunder

1. [Formål](#)
2. [Lovgrundlag](#)
3. [Krav til tankens kvalitet og størrelse](#)
4. [Krav til beliggenhed og tømning](#)
5. [Tilladelsens indhold](#)
6. [Afslag](#)
7. [Klagevejledning](#)

1. Formål

Denne LovGuide beskriver fremgangsmåden ved udstedelse af tilladelse til etablering af samletanke for spildevand.

Formålet er at stille relevante vilkår for etablering af helt eller delvist nedgravede samletanke til opsamling af spildevand fra private borgere. Vilkårene skal beskytte jord, grundvand og recipienter mod forurening.

2. Lovgrundlag

Tilladelse til etablering af samletanke for spildevand er reguleret i henhold til [miljøbeskyttelsesloven](#), og det er kommunalbestyrelsen som udsteder tilladelse til afledning af husspildevand fra højst to husstande til samletanke, der helt eller delvist er nedgravet i jorden. Dette sker efter lovens [§ 19](#), stk. 1 og 2, samt bekendtgørelsens [§ 37](#).

Krav til samletanke er beskrevet i:

- [Kapitel 3](#) og [4](#) i miljøbeskyttelsesloven
- [Kapitel 14](#) i Miljømin. bek. nr. 1448 af 11/12-07 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- [Kapitel 14](#) i Miljømin. vejl. nr. 5/1999 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

3. Krav til tankens kvalitet og størrelse

Tilladelse til afledning af spildevand til en samletank efter bekendtgørelsens [§ 37](#) kan meddeles, når en eller flere af følgende betingelser til tankens kvalitet er opfyldt:

- Samletanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. [Miljømin. bek. nr. 724 af 01/07-08](#) om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).
- Samletanken efter kommunalbestyrelsens vurdering opfylder lignende kvalitetskrav til opbevaring af husspildevand.
- Samletanken af kommunalbestyrelsen kan godkendes til at indgå i et toiletsystem, hvis funktion forudsætter fuldstændig beholdertæthed (vacuumsystemer).
- Samletanken er udført i en betonkonstruktion af en autoriseret kloakmester efter en af kommunalbestyrelsen godkendt tegning.

Generelt er det svært at finde klare retningslinjer til godkendelse af tankes egnethed til husspildevand. Man kan søge oplysninger om specifikke tanke hos producenterne eller hos autoriserede kloakmestre.

Herudover skal tanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede tømningshyppighed og den forventede mængde spildevand. Sommerhuse har typisk en tank på 2.500 - 3.000 l, mens helårsbeboelser bør have tankstørrelser på 5.000 - 6.000 l.

4. Krav til beliggenhed og tømning

Samletanken skal placeres, så afstanden til vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, lever op til følgende krav:

Vandindvindingsanlæggets størrelse	Minimums afstand mellem samletank og vandindvindingsanlæg	Bekendtgørelsen
------------------------------------	---	-----------------

Anlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme	50 m	§ 37 , stk. 4, nr. 1
Anlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme	30 m	§ 37 , stk. 4, nr. 2
Anlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom	15 m	§ 37 , stk. 4, nr. 3
Øvrige anlæg hvor der ikke stilles krav til drikkevandskvalitet	15 m	§ 37 , stk. 5

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte ovenstående afstandskrav, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.

Samletanken skal placeres og indrettes sådan, at der uden problemer vil være adgang for en slamsuger til at tømme samletanken. Dækslet skal derfor være frit tilgængeligt, og det skal være muligt for én mand at løfte dækslet af.

Nogle kommuner har en offentlig tømningsskema for samletanke, som borgere med samletank skal benytte (se evt. [LovGuide om tømningsskemaer for bundfældningstanke og samletanke m.v.](#)). Hvis der ikke er en offentlig tømningsskema, skal kommunen have dokumentation for, at tankens indhold suges op og transporteres væk på forsvarlig vis (bekendtgørelsens [§ 42](#)). Dokumentation kan fx være kopi af kontrakt med slamsugerfirma. Tankens indhold skal køres til en godkendt modtager fx et renseanlæg.

Afstanden til bygninger skal overholde reglerne i Bygningsreglementet for småhuse og DS 415 Norm for fundering af bygværker. Som tommelfingerregel kan man anvende 2,5 m, som anbefales af byggesagkyndige.

Ligeledes skal det sikres, at afstanden fra samletanken til veje og skel er mindst 2 meter.

Ved etablering af en ikke nedgravet samletank er nogle af ovenstående afstandskrav og bestemmelser undtaget. Se Miljømin. vejl. nr. 5/1999 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, [afsnit 14.4](#).

5. Tilladelsens indhold

Når der gives tilladelse til etablering af en samletank, skal den indeholde en beskrivelse af det ansøgte. Dernæst skal det vurderes, om det ansøgte stemmer overens med de krav der stilles til en samletank - se ovenstående. Hvis disse krav er opfyldt kan der gives tilladelse - evt. med vilkår.

Eventuelle vilkår til tilladelsen kunne være at tanken indgår i den kommunale tømningsskema, at tilladelsen gøres tidsbegrænset eller at tilladelsen bortfalder i tilfælde af offentlig kloakering.

6. Afslag

Såfremt kommunalbestyrelsen giver afslag til det ansøgte, skal ansøgeren skriftligt underrettes og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt samt ret til at udtale sig efter [forvaltningsloven](#).

Afslaget skal indeholde en beskrivelse af det ansøgte samt en beskrivelse af det/de forhold under sagsbehandlingen, der har medført at ansøgningen ikke kan imødekommes. Klagevejledning skal altid medsendes.

7. Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsens [§ 37](#), stk. 1, og [§ 39](#) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Øvrige afgørelser kan påklages til Miljøklagenævnet iht. lov om miljøbeskyttelse [§ 91](#).

Relaterede emner

[LovGuide om tilladelse til spildevandsafledning fra spredt bebyggelse](#)

[LovGuide om tømningsskemaer for bundfældningstanke og samletanke m.v.](#)

Henvisninger

Love

Lov om miljøbeskyttelse, [§§ 19-32](#) (kapitel 3 og 4)

Bekendtgørelser

Miljømin. bek. nr. 1448 af 11/12-07 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, [§§ 37, 39, 42](#)

[Miljømin. bek. nr. 724 af 01/07-08](#) om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)

Vejledninger

[Miljømin. vejl. nr. 5/1999](#) til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4